

Zębiec, dnia 22 listopad 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. ONYKS 15

o mocy nominalnej 15 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy

PN-EN 303-5:2012

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla normy		Wymagania według PN-EN 303-5:2012 dla klasy 5
		Moc nominalna	Moc minimalna	
Sezonowa kotła,	%			≥88,15
		91,9	91,1	
Emisja zanieczyszczeń				
CO	mg/m ³	256	356	≤ 500
OGC	mg/m ³	5,2	11,5	≤ 20
Pył	mg/m ³	25,5	-	≤ 40

W przeliczeniu na 10% O₂

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 27.05.2020 dotyczące kotła ONYKS 10 (nr S/209/2020/K5) oraz dane z dnia 8.07.2021r. dotyczące kotła ONYKS 20 (nr S/258/2021/K5) przez Centrum Badań Środowiska SORBCEM Ruda Śląska.

Prezys Zarz

Robert T

Członek Zarządu

Adam Młodowski