

Zębiec, dnia 22 listopad 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. typu ONYKS 15

o mocy nominalnej 15 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według dyrektywy UE 2015/1189

ECODESIGN


Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla Ecodesign	Wymagania dla Ecodesign
Sezonowa efektywność energetyczna	%	81	≥75
Emisja zanieczyszczeń			
CO	mg/m ³	341	≤ 500
NO	mg/m ³	119	≤ 200
Pył	mg/m ³	33	≤ 40
OGC	mg/m ³	11	≤ 20

W przeliczeniu na 10% O₂

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 27.05.2020 dotyczące kotła ONYKS 10 (nr S/209/2020/ED) oraz dane z dnia 8.07.2021r. dotyczące kotła ONYKS 20 (nr S/258/2021/ED) przez Centrum badań Środowiska SORBICHEM Ruda Śląska.

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Wiceprezes Zarządu

Miodawski