

Zębiec, dnia 17 maj 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. AGAT 14

o mocy nominalnej 14 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy

PN-EN 303-5:2012

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla normy		Wymagania według PN-EN 303-5:2012 dla klasy 5
		Moc nominalna	Moc minimalna	
Sezonowa kotła	%	93,7	95,1	≥88,15
Emisja zanieczyszczeń				
CO	mg/m ³	119,9	336,2	≤ 500
OGC	mg/m ³	2,1	4,2	≤ 20
Pył	mg/m ³	12,2	-	≤ 40

W przeliczeniu na 10% O₂

Prezes Zarządu

Piotr Traczuk

Członek Zarządu

Adam Młodawski

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 26/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr35/2019) przez ICHPW Zabrze.

