

Zębiec, dnia 17 maj 2021 r.

# ZAŚWIADCZENIE

## Kocioł c.o. typu AGAT 14

o mocy nominalnej 14 kW  
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna  
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według dyrektywy UE 2015/1189

### ECODESIGN

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla Ecodesign	Wymagania dla Ecodesign
Sezonowa efektywność energetyczna	%	85	≥75
Emisja zanieczyszczeń			
CO	mg/m <sup>3</sup>	304	≤ 500
NO	mg/m <sup>3</sup>	185	≤ 200
Pył	mg/m <sup>3</sup>	17	≤ 40
OGC	mg/m <sup>3</sup>	4	≤ 20


W przeliczeniu na 10% O<sub>2</sub>

Prezes Zarządu



Robert Tkaczuk

Członek Zarządu



Adam Mitodawski

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 20/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr 31/2019) przez ICHPW Zabrze.