

Zębiec, dnia 17maj 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. AGAT 17

o mocy nominalnej 17 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy

PN-EN 303-5:2012

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla normy		Wymagania według PN-EN 303-5:2012 dla klasy 5
		Moc nominalna	Moc minimalna	
Sezonowa kotła	%	93,9	94,8	≥88,23
Emisja zanieczyszczeń				
CO	mg/m ³	79,1	232,1	≤ 500
OGC	mg/m ³	2,6	5,1	≤ 20
Pył	mg/m ³	14,8	-	≤ 40

W przeliczeniu na 10% O₂

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Członek Zarządu

Adam Młodawski

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 26/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr35/2019) przez ICHPW Zabrze.

zobacz