

Zębiec, dnia 14 kwiecień 2021 r.

# ZAŚWIADCZENIE

## Kocioł c.o. AGAT 12

o mocy nominalnej 12 kW  
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:  
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna  
27-200 Starachowice


spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy

### PN-EN 303-5:2012

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla normy		Wymagania według PN-EN 303-5:2012 dla klasy 5
		Moc nominalna	Moc minimalna	
Sezonowa kotła	%	93,5	95,3	≥88,08
Emisja zanieczyszczeń				
CO	mg/m <sup>3</sup>	147,2	405,7	≤ 500
OGC	mg/m <sup>3</sup>	1,8	3,7	≤ 20
Pył	mg/m <sup>3</sup>	10,5	-	≤ 40

W przeliczeniu na 10% O<sub>2</sub>

Prezes Zarządu  
  
Robert Tkaczuk

Członek Zarządu  
  
Adam Młodawski

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 26/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr35/2019) przez ICHPW Zabrze.