

Zębiec, dnia 14 kwiecień 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. typu AGAT12

o mocy nominalnej 12 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

ECODESIGN

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla Ecodesign	Wymagania dla Ecodesign
Sezonowa efektywność energetyczna	%	85	≥75
Emisja zanieczyszczeń			
CO	mg/m ³	367	≤ 500
NO	mg/m ³	192	≤ 200
Pył	mg/m ³	19	≤ 40
OGC	mg/m ³	3	≤ 20

W przeliczeniu na 10% O₂

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 20/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr 31/2019) przez ICHPW Zabrze.

Prezes Zarządu

Piotr Tkaczuk

Członek Zarządu

Adam Młodawski