

Zębiec, dnia 17 czerwiec 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Kocioł c.o. typu AGAT 17

o mocy nominalnej 17 kW
zasilany pelletem drzewnym

produkowany przez:
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według dyrektywy UE 2015/1189

ECODESIGN

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla Ecodesign	Wymagania dla Ecodesign
Sezonowa efektywność energetyczna	%	84	≥75
Emisja zanieczyszczeń			
CO	mg/m ³	209	≤ 500
NO	mg/m ³	175	≤ 200
Pył	mg/m ³	15	≤ 40
OGC	mg/m ³	5	≤ 20

W przeliczeniu na 10% O₂

Zaświadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 6.06.2017 dotyczące kotła AGAT 10 (nr 20/2017) oraz dane z dnia 4.03.2019r. dotyczące kotła AGAT 20 (nr 31/2019) przez ICHPW Zabrze.


Piotr Tkaczuk
Członek Zarządu


Adam Młodawski
Członek Zarządu

