

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW GRZEWczyCH C.O. TYPOSZEREGU SETLANS SELVAN



Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją.

Wydanie 5-maj 2021 r.


Kotły serii Setlans Selvan spełniają wymagania normy:

PN-EN 303-5:2012

Badania zostały wykonane w Akredytowanych Laboratoriach.

Kotły uzyskały certyfikat „Urządzenia przyjaznemu środowisku” i spełniają wymagania:

- ❖ 5 - najwyższej klasy w zakresie emisji i sprawności cieplnej urządzenia,
- ❖ Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
- ❖ Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zostały oznaczone etykietą efektywności energetycznej.



URZĄDZENIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Kotły typu serii Setlans Selvan spełniają wymagania dyrektyw unijnych:

- ❖ Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Deklaracja analizy ryzyka wg PN - EN ISO 12100: 2012

Producent PPUH KON-BUD deklaruje, że dokonał analizy zagrożeń i oceny ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 12100:2012 i zastosował odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, zalecenia i uwagi celem wyeliminowania lub zapobieżenia stanom niebezpiecznym.

Więcej o zabezpieczeniach zastosowanych w urządzeniu opisano w rozdziale *Zabezpieczenia*.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
INFORMACJE OGÓLNE.....	4
ZASTOSOWANIE.....	4
PALIWO.....	5
BUDOWA KOTŁA.....	5
DOBÓR KOTŁA DO INSTALACJI GRZEWczej.....	6
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	7
Wypożażenie kotła.....	9
INSTALACJA KOTŁA	11
Transport kotła.....	12
Miejsce zainstalowania kotła.....	13
Wentylacja pomieszczenia	13
Podłączenie kotła do komina... ..	14
Podłączenie kotła do instalacji grzewczej.....	15
Instalacja w układzie otwartym.....	16
Napełnianie kotła wodą.....	18
URUCHOMIENIE KOTŁA	19
EKSPLLOATACJA KOTŁA	20
OBSŁUGA OKRESOWA KOTŁA	21
PRZECHOWYWANIE PALIWA	22
ZABURZENIA W PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS	22
WYŁĄCZENIE KOTŁA Z PRACY	23
CZYSZCZENIE KOTŁA	23
AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTŁA	24
WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁÓW	24
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ.	26
OCHRONA ŚRODOWISKA	26
UWAGI KOŃCOWE	26
RYZIKO SZCZĄTKOWE	26
Warunki gwarancji.....	29
Karta gwarancyjna urządzenia.....	30
Karta serwisowa urządzenia.....	31
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.....	33
Deklaracja Zgodności	34

1. WSTĘP

Instrukcja montażu i eksploatacji kotłów Setlans Selvan przeznaczona jest dla Użytkowników i Instalatorów niniejszego urządzenia.



Dokładne zapoznanie się z tą instrukcją jest niezbędne dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego użytkowania.

Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczące obchodzenia się z kotłem i jego prawidłową eksploatacją.



Nieprzestrzeganie przez osobę wykonującą montaż kotła oraz przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie, w którym pracuje kocioł oraz może skutkować utratą gwarancji.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Przed przystąpieniem do instalowania kotła oraz jego eksploatacji należy:

1. dokładnie zapoznać się niniejszą instrukcją;
2. sprawdzić kompletność osprzętu stanowiącego wyposażenie kotła;
3. sprawdzić czy kocioł w czasie transportu nie został uszkodzony.

Standardowo wraz z kotłem dostarczane są:

- instrukcja montażu i obsługi;

3. ZASTOSOWANIE

Kotły typu Setlans Selvan przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych, w których temperatura wody na wylocie z kotła nie przekracza 90°C. Znajduje on zastosowanie głównie w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, małych gospodarstwach wiejskich itp. Kocioł może być montowany wyłącznie w układzie otwartym (naczynie przelewowe) wg PN-91/B-02413.

Kotły typu Setlans Selvan mogą pracować wyłącznie w układzie otwartym.



Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów w swojej miejscowości lub sklepem, w którym kocioł został zakupiony.



4. PALIWO

Stosowanie nieodpowiedniego paliwa przekraczającego zalecane wartości powoduje znaczne obniżenie mocy oraz sprawności kotła. Paliwo złej jakości lub zbyt dużej wilgotności powoduje kilkukrotne obniżenie żywotności elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu kominowego do wnętrza budynku. Stosując paliwo inne niż wskazane poniżej należy liczyć się utratą gwarancji kotła.

Parametry paliwa w stanie roboczym:

Jedynym paliwem dopuszczonym do spalania w kotłach Setlans Selvan jest paliwo w postaci polan drewna zgodne z normą PN-EN 303-5:2012, Tablica 7, Paliwo typu A o wilgotności 12 - 20%, zawartości popiołu $\leq 1\%$, wartości opałowej $>17\text{MJ/kg}$.

5. BUDOWA KOTŁA

Typoszereg kotłów Setlans Selvan obejmuje 3 jednostki kotłowe o mocy cieplnej 11 kW , 15 kW, 21kW.

Kotły Setlans Selvan są kotłami zgazowującymi drewno. Podczas eksploatacji zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego, który następnie jest spalany w dyszy ceramicznej z udziałem powietrza wtórnego.

Podstawowe dane techniczne typoszeregu kotłów zestawiono w Tabeli 1. Budowę i wyposażenie kotłów pokazano schematycznie na rysunku 1.

Korpus wodny kotła wykonany jest jako konstrukcja gięto-spawana z blach stalowych i obudowany jest panelami izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej osłoniętej lakierowaną blachą stalową.

Blachy wewnętrzne korpusu wodnego, mające kontakt z gorącymi spalinami wykonane są z blach walcowanych ze stali kotłowej gatunku P265GH. Ich grubość wynosi 6mm. Zewnętrzna powłoka, nie mająca kontaktu ze spalinami wykonana jest z blach walcowanych ze stali S235JR o grubości 4mm. Blachy spawane są metodą MAG w osłonie gazów obojętnych dla uzyskania całkowitej szczelności połączeń, a ich powierzchnie wzmacniane są kotwami spinającymi.

Dno komory załadunkowej kotła stanowi ruszt żeliwny. Pomiędzy rusztowinami usytuowane są stalowe płaskie rusztowiny ruchome – przegarniacz rusztu, które za pomocą dźwigni znajdującej się na zewnątrz kotła wprawiane są w ruch. Przegarniacz służy do usuwania popiołu i żużla, zwiększa dopływ powietrza w dolną strefę paleniska.

Odpopielanie należy przeprowadzać tylko przy zamkniętych drzwiczkach paleniskowych.

Od strony drzwiczek paleniskowo-popielnikowych, powyżej rusztu ruchomego zastosowany jest ruszt pionowy uniemożliwiający wysypanie gorącego żaru przy otwarciu drzwiczek popielnika.

Po przeciwnej stronie powyżej rusztu znajduje się wlot do kanału odprowadzającego spaliny z paleniska do wymiennika ciepła. Przepływ spalin wymuszany jest naturalnym ciągiem kominowym. Dostęp do wymiennika umożliwiający czyszczenie jego powierzchni uzyskujemy przez otwarcie górnych drzwiczek wyczystnych. Paliwo do kotła podawane jest przez drzwiczki załadunkowe znajdujące się w środkowej części kotła.

W dolnej części kotła znajdują się pionowo osadzone drzwi umożliwiające dostęp do popielnika oraz powierzchni rusztu. Drzwiczki wyczystne, załadunkowe i paleniskowo-popielnikowe posiadają uszczelnienie wykonane z ognioodpornego szczeliwa. Szczelne zamykanie drzwi jest możliwe przez dociskanie rączki po wcześniejszym zamknięciu drzwi.

W drzwiczkach załadunkowych znajduje się klapka regulująca dopływ powietrza do komory spalania.

W tylnej ścianie kotła znajduje się rozeta, dzięki której dostarczane jest powietrze wtórne do dyszy, w której następuje proces dopalania gazów.

Króciec zasilający instalację, króciec zaworu bezpieczeństwa, króciec pod miarkownik ciągu, króciec pod termometr, dodatkowy króciec umiejscowione są na górnej ścianie kotła, a króciec powrotu na dole ściany tylnej. Na ścianie tylnej umieszczony jest również króciec spustowy.

Model Setlans Selvan 21kW wyposażony jest dodatkowo w możliwość zamknięcia obiegu spalin w momencie załadunku paliwa do kotła aby uniemożliwić wydostanie się spalin do kotłowni. Zamykanie i otwieranie odbywa się dzięki dźwigni umieszczonej na prawym boku kotła.

6. DOBÓR KOTŁA DO INSTALACJI GRZEWczej

Kocioł Setlans Selvan przeznaczony jest do eksploatacji z buforem ciepła, gdyż optymalne warunki działania kotła występują podczas jego pracy z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania.

Można też sporządzić bilans cieplny metodą szacunkową, która jest metodą pozwalającą jedynie na bardzo przybliżony dobór mocy kotła. Należy zawrócić uwagę na fakt, że zastosowanie zbyt małej mocy kotła będzie wiązało się z brakiem komfortu cieplnego w okresie najniższych temperatur na zewnątrz budynku. W przypadku metody szacunkowej (przybliżonej) należy uwzględnić jak największą liczbę potencjalnych czynników wpływających na straty i zyski ciepła w obiekcie tak, by dobrana moc kotła odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Zaleca się, aby moc nominalna kotła była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych (temp. zewnętrzna ok. -20°C) można zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach.

Kocioł należy dobrać w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku przy zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobór mocy kotła zależy od wielu czynników, w tym m.in. od współczynnika przenika ciepła „U” ścian budynku, szczelności okien i drzwi, rodzaju zastosowanych szyb, jak również od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek, a także od intensywności wentylacji pomieszczeń. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy będzie powodowało większe zużycie paliwa i większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł o zbyt małej mocy nie spełni oczekiwań i nie zapewni komfortu cieplnego.

Szacunkowy dobór mocy grzewczej kotła można oprzeć na wzorze:

$$Q = F_{\text{ogr}} \times q$$

gdzie: q - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła [kW/m^2], Q - moc grzewcza kotła [kW], F_{ogr} - powierzchnia ogrzewana [m^2]

Moc nominalna kotła powinna być równa, co najmniej obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewanego budynku

7. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TABELA 1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE KOTŁÓW SETLANS S E LVA N .


L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		J.m.	SETLANS SELVAN 11	SETLANS SELVAN 15	SETLANS SELVAN 21	
1	Nominalna moc cieplna kotła		kW	11	15	21	
2	Kocioł kondensacyjny			NIE	NIE	NIE	
3	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe			NIE	NIE	NIE	
4	Kocioł wielofunkcyjny			NIE	NIE	NIE	
5	Sposób podawania paliwa			Załadunek ręczny			
6	Sprawność cieplna przy mocy nominalnej		%	88,8	89,2	88,30	
7	Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej		kW	11,7	15,7	22,3	
8	Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012		-	5	5	5	
9	Zużycie paliwa przy mocy nominalnej		kg/h	3,26	4,34		
10	Wymagany ciąg kominowy spalin		Pa	15-20	17-20	17-20	
11	Średnia temperatura spalin przy mocy nominalnej		°C	130-140	135-145	135-141	
12	Strumień masy spalin przy mocy nominalnej		g/s	7,4	9,7	12,35	
13	Średnica wylotu spalin		mm	159	159	180	
14	Maksymalna temperatura wody w kotle		°C	90			
15	Zalecana temperatura wody kotła na zasilaniu		°C	65÷85			
16	Dopuszczalna minimalna temperatura wody powrotu		°C	60			
17	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze		bar	1,5			
18	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby wodnej		bar	2,15			
19	Przyłącza zasilania i powrotu		cal	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
20	Pojemność wodna		l	57	75	100	
21	Masa kotła (bez wody i paliwa)		kg	278	350	400	
22	Paliwo	rodzaj	-	Paliwo zalecane: tylko jeden rodzaj: POLANA DREWNA, zgodnie normą PN-EN 303-5:2012, Tablica 7, Paliwo typu A o wilgotności 12 - 20%, zawartości popiołu ≤ 1 %, wartości opałowej >17Mj/kg Inne odpowiednie paliwa : <u>NIE.</u>			
23	Opór przepływu wody przez kocioł $\Delta t=10^{\circ}\text{C}$		Pa	130	130	790	
24	Wymagana eksploatacja z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej			TAK	TAK	TAK	

25	Pojemność zasobnika akumulacyjnego (bufora) z godnie z rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (Ekoprojekt)	l	375	550	940
26	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	%	78	78	78
27	Emisja cząstek stałych (pył)	mg/m3	11	25	18
28	Emisja organicznych cząstek gazowych OGC	mg/m3	25	20	18
29	Emisja tlenku węgla CO	mg/m3	696	394	675
30	Emisja tlenków azotu	mg/m3	176	174	143
Dane kontaktowe Producenta			Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Kon-Bud” Małgorzata Ćwińska Motkowice, Ul. Nadnidziańska 6 28-313 Imielno		

8. WYPOSAŻENIE KOTŁA


Wraz z instrukcją montażu i eksploatacji zawierającą Kartę gwarancyjną do kotła dołączane są:

- * Dysza ceramiczna
- * Kratka żeliwna
- * Ruszt żeliwny
- * Narzędzia do obsługi: łopatką do popiołu, skrobak, pogrzebacz, szczotka druciana.
- * Klapka powietrza pierwotnego (w modelu 11kW 2szt)



Rys. 1 Budowa kotła Setlans Selvan

1. Obudowa kotła
2. Drzwiczki wyczystne
3. Drzwiczki załadunkowe/zasypowe
4. Drzwiczki paleniskowo-popielnikowe
5. Kłapka powietrza pierwotnego
6. Przepustnica powietrza wtórnego
7. Czopuch kotła
8. Przepustnica spalin
9. Dźwignia krótkiego obiegu
10. Dźwignia przegarniacza rusztu
11. Termometr tarczowy
12. Króciec zasilania 6/4"
13. Króciec powrotu 6/4"
14. Króciec dodatkowego zabezpieczenia (dodatkowe wyposażenie uzupełniające)
15. Króciec montażowy (czujnik zabezpieczenia termicznego) 3/4"16. Króciec miarkownika ciągu 3/4"
17. Króciec zaworu spustowego.
18. Wyczystka boczna (obustronna)
19. Wizjer wyczystki bocznej.



Rys. 2 Wymiary kotła Setlans Selvan.

Oznaczenie kotła	j.m.	A	B	C	D	E	F	G	H
Selvan 11	mm	1070	510	990	159	865	120	205	270
Selvan 15	mm	1210	535	1020	159	952	120	175	239
Selvan 21	mm	1260	590	1080	180	990	115	200	270

9. INSTALACJA KOTŁA

W czasie instalacji kotła SETLANS SELVAN należy przestrzegać wszelkich niezbędnych norm krajowych i europejskich, jak i lokalnych przepisów. W szczególności dotyczy to:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z jego późniejszymi zmianami
- Normy PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania;

- Normy PN-EN 12828:2013-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania;
- PN-B 10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dołączonym dodatkowym wyposażeniem, które należy podłączyć w czasie montażu kotła do instalacji. Przed rozpoczęciem instalowania kotła należy sprawdzić czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony.

Dane z tabliczki znamionowej kotła muszą zgadzać się z danymi w dokumentacji kotła.



Instalację kotła należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, a instalacje, do których kocioł będzie podłączany powinny być sprawne i wykonane zgodnie z odpowiednimi projektami.

Zaleca się by montaż kotła powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi.

10. TRANSPORT KOTŁA

Kocioł należy przewozić w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami mechanicznymi i pęknięciem spoin. Przy przewożeniu kotła należy go zabezpieczyć przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu.

Kocioł musi być zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Nie wolno piętrować kotłów podczas transportu i magazynowania. Załadunek i rozładunek powinny być wykonywane z należytą ostrożnością przy użyciu podnośników mechanicznych. Przemieszczanie powinno się odbywać ostrożnie i powoli, aby wykluczyć przewrócenie kotła. Zabrania się uderzania kotła, przewracania lub poddawania gwałtownym wstrząsom. Rozpakowanie kotła może być dokonane dopiero na miejscu przeznaczenia bezpośrednio przed montażem do instalacji.

11. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA KOTŁA

Zgodnie z normą PN-B-02411:1987 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe-wymagania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, z późniejszymi zmianami – kocioł na paliwo stałe powinien być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kotłowni (np. piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeń).

1. Kocioł powinien stać na ognioodpornym podłożu, którego rozmiary muszą być większe od podstawy kotła przynajmniej o 500 mm
2. Minimalna przestrzeń oddzielająca kocioł od ścian kotłowni niezbędna do bezpiecznej obsługi kotłów typu SETLANS SELVAN: • z boku kotła – 600 mm,
• przed kotłem – 1000 mm, a za kotłem – 400 mm
3. Kocioł powinien być tak usytuowany, aby był zapewniony swobodny dostęp do kotła jest to niezbędne dla właściwej obsługi i czyszczenia kotła. Nośność podłoża powinna być odpowiednia do masy kotła wraz z wodą. Najbliższe otoczenie kotła tj. ściany i strop pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
4. Ustawiony na fundamencie kocioł należy dokładnie wypoziomować a następnie wykonać podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania i kanału dymowego oraz wykonać montaż osprzętu kotła.
5. Uzupełnianie stanu wody w kotle i instalacji c.o. winno być wykonywane poza obrębem kotła (nie bliżej niż 1,0 m) na przewodzie wody powrotnej.
6. Instalacja i pierwszy rozruch kotła powinna być dokonana przez wykwalifikowaną ekipę montażową.
7. Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona w zawór spustowy, który musi znajdować się w najniższym punkcie instalacji i możliwie jak najbliżej kotła.

12. WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Pomieszczenie powinno spełniać wymagania w zakresie wentylacji i być zgodne z przepisami i normami. Według polskich wymagań jest to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 56/2009 poz. 461 oraz PN-B/04211:1987.

Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać kanały wentylacji grawitacyjnej (bez żaluzji):

- nawiewny - otwór w oknie lub ścianie o przekroju nie mniejszym niż 200 cm²
- wywiewny – otwór usytuowany w miarę możliwości przy kominie pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 200 cm².



W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł zabrania się stosowania wyciągowej wentylacji mechanicznej.

13. PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA

Podstawowe wymagania dotyczące kominów:

Komin musi być przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spełnienie pewnych zasadniczych wymagań z ustawy Prawo Budowlane, które obejmują:

- bezpieczeństwo konstrukcji
- bezpieczeństwo pożarowe
- bezpieczeństwo użytkowania
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska □
oszczędność energii

Aby spełnić te wymagania komin musi być wybudowany:

- przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,
- z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia do budowy kominów,

Komin musi spełniać wymagania pod względem ciągu kominowego. Przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominarskiego. Komin musi spełniać wymagania eksploatacji przy niskich temperaturach spalin, zaleca się skorzystanie z porady specjalistycznej firmy w tym zagadnieniu.

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. oraz PN-B 10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina, co około 3 miesiące, powierzając tą czynność uprawnionemu mistrzowi kominarskiemu.

Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą łącznika spalin wykonanego z blachy stalowej, który należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. Łącznik powinien wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Miejsca połączeń dokładnie uszczelnić. Jeżeli ze względów budowlanych czopuch kotła będzie miał długość przekraczającą 400 mm, zaleca się izolowanie czopucha izolacją cieplną. Komin powinien zapewnić odpowiedni ciąg dla prawidłowej pracy kotła (zaleca się montowanie regulatora ciągu kominowego). Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego dla typoszeregu kotłów SETLANS SELVAN należy przyjąć jako 160x160 mm lub średnicy 160 mm. Komin, do którego podłączony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych podłączeń. Zaleca się izolowanie komina izolacją cieplną.

Połączenie z kominem musi być szczelne oraz posiadać szczelnie zamykane otwory wyczystek umożliwiające czyszczenie czopucha i połączenia.

Połączenie czopucha z systemem odprowadzania spalin musi być szczelne!!!

Przed oddaniem kotła do eksploatacji musi być przeprowadzona kontrola szczelności i pomiar ciągu kominowego oraz odbiór całej instalacji przez uprawnionego mistrza kominarskiego.



Z uwagi na niską temperaturę spalin, jaką osiągają kotły SETLANS SELVAN (poniżej 130 °C) producent zaleca zastosowanie ceramicznych wkładów kominowych a bezwzględnie w przypadku kominów murowanych.

Kocioł musi być podłączony wyłącznie do samodzielnego kanału kominowego zapewniającego uzyskanie wymaganego ciągu.

Stan techniczny komina, do którego ma być podłączony kocioł musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominarskiego.

Komin, łącznik oraz kanały spalinowe należy utrzymywać w czystości. Bezwzględnie należy dbać o to, by były drożne.

Przynajmniej trzy razy w roku zlecać sprawdzenie stanu technicznego oraz drożności komina uprawnionemu mistrzowi kominarskiemu!!!

Zaleca się sporządzenie projektu budowlanego kotłowni i instalacji grzewczej z wykonanymi obliczeniami aerodynamicznymi instalacji wyciągowej spalin.

14. PODŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zależności od obiektu mogą różnić się od siebie, dlatego miejsce i sposób podłączenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie c.o.

Wedle obowiązującego prawodawstwa tj.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z jego późniejszymi zmianami.
- PN-EN 12828:2013-05 – Instalacje grzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Kocioł należy wypoziomować za pomocą śrub regulacyjnych. Do kotła powinien być zapewniony dogodny dostęp z wszystkich stron aby otaczające przedmioty lub ściany budynku nie utrudniały zasypu paliwa, usuwania osadów, czyszczenia i konserwacji.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe **Kocioł z ręcznym załadunkiem paliwa należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody (zbiornikiem buforowym).**

Bufor ciepła magazynuje energię ciepłą wytwarzaną w kotle, która z bufora może być pobierana w takich ilościach, jakie są potrzebne do uzyskania oczekiwanej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Jeżeli zbiornik jest załadowany w pełni, należy wyłączyć kocioł i ogrzewać budynek wykorzystując ciepło zgromadzone w zbiorniku buforowym. Po rozładowaniu ciepła z bufora należy ponownie uruchomić kocioł.

Istnieje wiele możliwości połączenia kotła z buforem ciepła. Zastosowane rozwiązanie powinno być dobrane przez specjalistę i uwzględniać specyfikę instalacji, w której będzie pracował kocioł z buforem.

Pojemność bufora powinna być obliczona przez specjalistę z uwzględnieniem temperatury minimalnej i maksymalnej zładu, przy której instalacja grzewcza będzie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Po obliczeniu właściwej pojemności bufora dobierając konkretne urządzenie należy wziąć pod uwagę takie okoliczności jak: wielkość pomieszczenia w którym będzie zainstalowany bufor i możliwości wniesienia bufora o sprecyzowanych wymiarach do pomieszczenia, a także masę samego bufora wraz z wypełniającą go cieczą.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe wielkość bufora dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa obliczamy według wzoru:

Pojemność zasobnika (bufora) = $45 \times Pr \times (1 - 2,7/Pr)$ lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w kW.

15. INSTALACJA W UKŁADZIE OTWARTYM

Kocioł należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami wg normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Otwarte naczynie wzbiornicze musi być zabezpieczone przed zamarzaniem. Mimo, że w układzie otwartym, zmiany ciśnienia są kompensowane naczyniem wzbiorniczym, zaleca się zamontowanie zaworu bezpieczeństwa.



Kocioł nie może być podłączony bezpośrednio do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych.

Należy pamiętać o właściwym uszczelnieniu połączeń gwintowanych przy pomocy materiałów do tego przeznaczonych, a także o zaślepieniu wszystkich niewykorzystywanych króćców.

W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 60°C zaleca się stosowanie układu grzewczego z podmieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzęgło bez ingerencji w parametry pracy kotła. Układy takie łączą w sobie dwie funkcje:

- mieszają ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego,
- umożliwiają płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego, chronią kocioł przed niskotemperaturową korozją i zwiększają efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u. (jeśli taki zamontowano w instalacji i podłączono do obiegu kotła). Pozwala to na podwyższenie sprawności układu i żywotności kotła.




Zaprezentowane poniżej schematy zabezpieczeń instalacji grzewczej są jedynie przykładami! Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, liczne wypadki powstałe na skutek błędnie wykonanej instalacji grzewczej bezwzględnie koniecznym jest sporządzenie projektu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia!

Producent kotłów typu SETLANS SELVAN nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kotła oraz powstałe ewentualne straty wynikające z instalacji c.o.

wykonanej niezgodnie obowiązującym prawem, normami oraz ze sztuką budowlaną!!

Przykładowe schematy połączeń kotła do instalacji grzewczej.



1. Kocioł Setlans Selvan

2. Pompa bufora

3. Zawór temperaturowy 50°C

4. Naczynko wzbiornicze

5. Pompa c.w.u.

6. Czujnik temp.c.w.u.

7. Bufor

8. Czujnik bufora góra


9. Czujnik bufora dół

10. Zawór mieszający z siłownikiem

11. Pompa zaworu

12. Czujnik temp.zaworu

Zbiornik c.w.u. podłączony do bufora.



- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Kocioł Setlans Selvan | 7. Bufor |
| 2. Pompa bufora | 8. Czujnik bufora góra |
| 3. Zawór temperaturowy 50°C | 9. Czujnik bufora dół |
| 4. Naczynko wzbiorcze | 10. Zawór mieszający z siłownikiem |
| 5. Pompa c.w.u. | 11. Pompa zaworu |
| 6. Czujnik temp.c.w.u. | 12. Czujnik temp.zaworu |

Zbiornik c.w.u. podłączony bezpośrednio do kotła.

16. NAPEŁNIANIE KOTŁA WODĄ

Do napełniania kotła zaleca się użycie wody miękkiej, o twardości $5-10^0$ n ($1,78 \div 3,58$ mval/dm³), bez zanieczyszczeń mechanicznych. Zaleca się do ewentualnego zmiękczenia wody, użycie środków chemicznych zgodnie z zaleceniami producentów środków. Woda oraz stykające się z wodą materiały muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-C04607:1993 *Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody*.

Zasilanie wodą może być dokonane za pomocą węża elastycznego przyłączonego do instalacji powrotnej kotła, który po napełnieniu instalacji do momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknięciu należy odłączyć od kotła.

Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na trwałość instalacji c.o. w tym kotła.



Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpił brak wody w układzie kocioł – instalacja nie wolno uzupełniać zładu zimną wodą. Możliwie szybko ostudzić kocioł do temperatury 30⁰C (w razie potrzeby usuwając palący się opał) i dopiero po ostudzeniu kotła uzupełnić wodę i od początku rozpocząć rozpalanie. Dopływ zimnej wody na ściany kotła w momencie, gdy są one gorące grozi zniszczeniem kotła. W krańcowych przypadkach może pociągnąć za sobą straty w obiektach budowlanych i obrażenia u ludzi.

17. URUCHOMIENIE KOTŁA



Firma KON-BUD zaleca skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu celem bezpiecznego uruchomienia kotła.

Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w zimnym kotle należy:

1. sprawdzić czy instalacja c.o. jest prawidłowo napełniona wodą - aż do przelania rurą sygnalizacyjną z naczynia zbiorczego oraz czy woda w instalacji nie zamarzła,
2. sprawdzić czy oczyszczono pozostałości niespalonego paliwa i popiołu pozostałego po wcześniejszym użytkowaniu kotła oraz czy został usunięty popiół z popielnika, 3 . sprawdzić szczelność systemu grzewczego w tym: szczelność wyczystek, szczelność drzwiczek, poprawność podłączenia do komina, warunki wentylacji kotłowni. 4 . sprawdzić drożność kanałów spalinowych kotła i komina!!!

UWAGA!! Należy również pamiętać, aby przed pierwszym uruchomieniem wygrzać komin.



W czasie rozpalania zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary na ściankach kotła. W takim przypadku nie należy kotła wygaszać lecz dalej eksploatować co spowoduje zanik zjawiska. W przypadku nowego kotła w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury wody w kotle powyższe zjawisko może trwać nawet kilka dni.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji, przed rozpaleniem kotła, należy sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa prowadzących do naczynia zbiorczego. W tym celu należy dolewać wodę do kotła aż do momentu uzyskania przelewu rurą sygnalizacyjną z naczynia zbiorczego. W przypadku braku drożności rur bezpieczeństwa zabrania się rozpalania kotła.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

- sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia,
- kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie,
- wypełnienie książki gwarancyjnej.

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje usuwania wad i usterek w instalacji.

18. EKSPLOATACJA KOTŁA

Rozpalanie w kotle

Przed uruchomieniem kotła należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić czy jest odpowiednia ilość wody w układzie c.o. oraz czy nie doszło do ewentualnego rozszczelnienia instalacji.
2. Sprawdzić drożność kanałów spalinowych i komina.
3. Oczyszczyć z resztek popiołu ruszt, komorę paleniskową wraz z dyszą ceramiczną a także wlot powietrza wtórnego, który znajduje się na tylnej ścianie kotła.



Zbyt duże nagromadzenie popiołu w popielniku może doprowadzić do awarii mechanizmu rusztu ruchomego.

4. Otwieramy przepustnicę ciągu bezpośredniego (odchylamy maksymalnie w kierunku komina pozycja 'O') oraz przepustnicę na czopuchu w pozycji otwartej.
5. Otwieramy drzwi rozpalania a drzwiczki zasypowe oraz górna klapka powinny być całkowicie zamknięte.
6. Zamykamy wlot powietrza wtórnego, który znajduje się na tylnej ścianie kotła.
7. Rozpalanie odbywa się na ruszcie przy otworze dyszy ceramicznej drobnymi kawałkami drewna i dużą ilością papieru w celu wygrzania przewodu kominowego.
8. Przy użyciu kawałków drewna tworzymy warstwę żaru na całej powierzchni rusztu, a następnie uzupełniamy paliwem (przy początkowym dokładaniu paliwa przed otwarciem drzwiczek zasypowych należy zamknąć dolną klapkę rozpalania).
9. Podczas rozpalania może wystąpić dymienie do kotłowni i pocenie się wewnętrznej części wymiennika. Powyższe objawy powinny ustąpić po rozgrzaniu się kotła.
10. Po rozpaleniu należy zamknąć przepustnicę ciągu bezpośredniego (pozycja 'Z') oraz uchylić wlot powietrza wtórnego. .
11. Załadunek paliwa może być wykonany jeżeli bufor nie został jeszcze naładowany i mamy zapewniony odbiór ciepła a warstwa żaru osiągnęła odpowiednią wysokość .

Dla prawidłowego działania kotła niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego ciągu, który jest podany w tabeli 1.

Praca kotła

(Kocioł może pracować z miarkownikiem ciągu. Po zamontowaniu miarkownika ciągu ustawić pokrętkę na 60°C, włożyć dźwignię w miejsce zaślepki, przesunąć w bok by łańcuszek znalazł się w osi z zaczepem na klapie powietrza w drzwiczkach załadunkowych kotła i zablokować (wkretem blokującym). Ramię z łańcuszkiem ma być skierowane lekko w dół (2-5°C).

Regulacja polega na zmianie długości łańcuszka:

- ustawić pokrętko na 60°C
- rozpaścić w kotle
- kiedy temperatura wody osiągnie 60°C i ustabilizuje się należy zamocować łańcuszek na klapce kotła znajdującej się na drzwiczkach załadunkowych w taki sposób aby przy napiętym łańcuszku drzwiczki pozostały uchylone na ok 1mm (nadmiar łańcuszka można odciąć))

W przypadku większego zapotrzebowania na ciepło możemy uzupełnić paliwo w trakcie pracy kotła. Optymalny moment to kiedy warstwa paliwa zaczyna odkrywać górną krawędź dyszy ceramicznej. Przed dodaniem paliwa należy przegarnąć ruszt za pomocą dźwigni w celu odpopielenia złoża a następnie delikatnie uchylić drzwiczki załadunkowe, odczekać kilkanaście sekund, po czym otworzyć je maksymalnie i załadować paliwo. Otwierając drzwiczki nigdy nie należy stać z przodu kotła lecz z boku.

Przed każdorazowym uzupełnianiem paliwa należy sprawdzić poziom popiołu, ewentualnie usunąć jego nadmiar (używając sprzętu ochrony osobistej).

W trakcie eksploatacji należy pamiętać aby wszystkie drzwiczki oraz wyczystki były szczelnie zamknięte.

Przed ponownym uruchomieniem kotła należy dokładnie oczyścić ruszt i otwór wlotowy w dyszy ceramicznej.



Jeżeli wyjątkowo w trybie awaryjnym przed wygaszeniem kotła zachodzi potrzeba otwarcia drzwiczek kotła, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy zbyt gwałtownym ich otwarciu może nastąpić poparzenie gorącymi gazami spalinowymi. Otwierając drzwiczki należy zawsze stanąć z boku kotła, uchylić nieco drzwiczki, odczekać chwilę aż do momentu gdy gazy spalinowe zostaną odprowadzone z komory paleniskowej do komina, a następnie powoli otworzyć je całkowicie. Również wówczas należy zachować ostrożność znajdując się w bezpośredniej okolicy otwartych drzwiczek.

19. OBSŁUGA OKRESOWA KOTŁA – KONSERWACJA KOTŁA.

Każdą letnią przerwę w pracy kotła należy wykorzystać na zabezpieczenie urządzenia przed nadmiernym zużyciem oraz przygotować je do pracy w następnym sezonie grzewczym. Aby osiągnąć ten cel należy:

- Starannie oczyścić ruszt, palenisko, popielnik, kanały konwekcyjne, dyszę, czopuch kotła, wlot powietrza wtórnego.
- Oczyścić wewnętrzne powierzchnie kotła, uzupełnić ewentualne ubytki powłok antykorozyjnych , a w razie potrzeby wykonać je na nowo, wewnętrzne powierzchnie komory paleniskowej i kanałów konwekcyjnych zakonserwować cienką powłoką oleju z grafitem.
- W celu uzyskania oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymywać w czystości komorę paleniskową oraz kanały konwekcyjne kotła. W komorze paleniskowej należy oczyszczać ściany, pokład rusztowy przez drzwiczki zasypowe oraz paleniskowo-

popielnikowe. Kanały konwekcyjne i czopuch należy czyścić przez drzwiczki wyczystne i załadunkowe a zanieczyszczenia usunąć przez popielnik.

- Czyszczenie kanałów powinno się odbywać przy użyciu szczotek drucianych na przedłużaczach oraz różnego rodzaju skrobaków i szpachli stalowych. Czynności powyższe należy wykonywać w czasie postoju kotła. Dokładne oczyszczenie kotła należy wykonać przynajmniej raz w tygodniu lub częściej.

Czynności podane powyżej należy również wykonać bezwzględnie po zakończeniu sezonu grzewczego.

20. PRZECHOWYWANIE PALIWA

Z racji, iż kotły typu Setlans Selvan opalane są drewnem, szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność paliwa. Najwłaściwszym sposobem przechowywania paliwa jest umieszczenie go pod zadaszeniem lub w wydzielonym pomieszczeniu.

21. ZABURZENIA W PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.



Podstawową przyczyną problemów występujących w czasie eksploatacji palnika jest zła jakość paliwa. Należy kupować drewno dobrej jakości z pewnych źródeł. Zaleca się przed zakupem zmierzenie wilgotności drewna.

Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

OBJAWY	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
Z kotła wydostaje się woda (wyciek), podczas pierwszych rozruchów	Tak zwane pocenie się kotła (kondensacja)	Rozpalić w kotle uzyskując temperaturę powyżej 80°C i utrzymać ją przez min. 6-8 godzin, w razie potrzeby czynność powtórzyć. Ograniczyć odbiór ciepła.
Dym wydostaje się z drzwiczek zasypowych lub popielnikowopaleniskowych lub wyczystnych.	Niedrożny komin lub kanały konwekcyjne w kotle	Sprawdzić drożność komina, kanałów konwekcyjnych oraz jego parametry.
	Niewłaściwe połączenie kotła z kominem	Sprawdzić połączenie kotła z kominem.
	Resztki paliwa dostały się pod zawias lub sznur uszczelniający	Sprawdzić sznurek /uszczeliwo uszczelniające drzwiczki.
	Zbyt słaby ciąg kominowy	Sprawdzić komin, wezwać kominiarza
Nie można uzyskać wysokiej temperatury na kotle	Zła regulacja kotła	Zmienić parametry pracy kotła
	Nieprawidłowo wykonana instalacja c.o.	Sprawdzić instalację
	Błędnie dobrana moc kotła (wielkość)	Przeliczyć dokładnie zapotrzebowanie ciepła, zgodnie z projektem i dobrać właściwą wielkość kotła- wymienić kocioł.

	Zbyt mała wartość opałowa paliwa	Zła jakość paliwa
	Zanieczyszczenie powierzchni konwekcyjnych kotła	Oczyścić kanały konwekcyjne kotła.
Nagły wzrost temperatury i ciśnienia w kotle	Zamknięte zawory. Brak odbioru ciepła	Otworzyć zawory
	Zamarznięte naczynie, awaria pompy obiegowej	Sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa. Zaizolować naczynie wzbiorcze



W razie wystąpienia zakłóceń w pracy kotła (nadmierny wzrost temperatury wody, intensywnie wydobywanie się dymu do pomieszczenia kotłowni itp.) należy wygarnąć żar z paleniska do stalowego pojemnika, który należy wynieść na zewnątrz. W tym czasie intensywnie wietrzyć kotłownię, a obsługujący kocioł musi być ubezpieczony przez drugą osobę pozostającą na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Dopiero po wystudzeniu kotła i instalacji c.o. należy rozpocząć rozpoznawanie przyczyn awarii.

22. WYŁĄCZENIE KOTŁA Z PRACY

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia z pracy kotła, należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska porcji paliwa, a po wygaśnięciu kotła i jego ostudzeniu należy usunąć z paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie. Następnie przeprowadzić oględziny kotła (wewnątrz jak i na zewnątrz) oraz wyposażenia dodatkowego a następnie przeprowadzić czynności związane z konserwacją.

Zabrania się gasić żar wodą!

Jeżeli przerwa w użytkowaniu kotła jest dłuższa niż tydzień należy usunąć popiół, wyczyścić kocioł oraz zapewnić jego prawidłową wentylację (otworzyć drzwiczki).

Niedopełnienie tych warunków może spowodować korozję!



Bez wyraźnej potrzeby (jak np.: konieczność likwidacji powstałych przecieków) nie należy opróżniać instalacji z wody. Woda powinna się znajdować w układzie przez cały rok gdyż skutecznie zabezpiecza (od wewnątrz) kocioł i instalację przed korozją. Wyjątkiem od tej zasady jest przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów.

23. CZYSZCZENIE KOTŁA



Należy bezwzględnie dbać o drożność kanałów spalinowych kotła, czopucha, łącznika oraz komina!!!

Należy bezwzględnie dbać o dobry stan techniczny komina, powierzając ocenę jego stanu i drożności wykwalifikowanemu mistrzowi kominarskiemu!!!

Kocioł jest tak skonstruowany, aby nie wymagał kosztownej konserwacji. Kocioł należy przynajmniej raz w tygodniu czyścić dla utrzymania należytej sprawności cieplnej kotła. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła należy wyczyścić szczotką drucianą komorę spalania oraz kanały spalinowe.

Należy systematycznie usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanałów przewodu konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha. Drzwiczki wyczystne umożliwiają

dostęp do kanałów konwekcyjnych, przewodów dymowych oraz czopucha. Komorę spalania można wyczyścić poprzez drzwiczki załadunkowe oraz drzwiczki paleniskowo-popielnikowe. Wyczyszczenie wnętrza czopucha jest możliwe poprzez drzwiczki załadunkowe. W zakres czyszczenia kotła wchodzi również okresowe, zależnie od potrzeb, usuwanie popiołu z popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu.

Wszelkie czynności związane z czyszczeniem wewnętrznych komór kotła i czopucha powinny być wykonywane z zachowaniem należytej ostrożności, po wygaszeniu i ostudzeniu kotła.

Czyszczenie rusztu jest możliwe poprzez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe.

Po zakończeniu sezonu grzewczego należy dokładnie wyczyścić cały kocioł, przewody spalinowe oraz komin. Połączenia ruchome oraz zawiasy posmarować gęstym smarem.

Kotłownię należy utrzymywać czystą i suchą. Uszczelnienia, które się zużyją w czasie eksploatacji kotła należy wymienić, żeby kocioł pozostał szczelny. Są to sznury znajdujące się w drzwiczkach wyczystnych, załadunkowych, paleniskowo-popielnikowych.

PRZEGLĄD CODZIENNY

W ramach przeglądu codziennego należy sprawdzić, czy prawidłowo funkcjonuje miarkownik ciągu jeżeli jest podłączony do kotła, czy ustawione na nim dane procesu są realizowane, czystość popielnika. Jeżeli w trakcie przeglądu zostanie zauważona usterka lub uszkodzenie jakiegokolwiek zespołu, w trybie pilnym należy dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej części. W razie potrzeby zlecić naprawę wykwalifikowanym osobom.

24. AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTŁA

W przypadku stanów awaryjnych, takich jak przekroczenie temp. 100 °C, wzrost ciśnienia, stwierdzenie nagłego dużego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o., pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuw, pompy) oraz innych zagrożeń dla dalszej eksploatacji kotła należy:

1. zamknąć dopływ powietrza do procesu spalania poprzez zamknięcie przepustnicy powietrza (klapki w drzwiczkach załadunkowych)
2. otworzyć maksymalnie przepustnicę czopucha
3. otworzyć maksymalnie drzwiczki wyczystne w celu zmniejszenia temperatury spalin.

Jeżeli opisane wyżej czynności nie spowodują spadku temperatury należy zachowując szczególną ostrożność oraz używając środków ochrony osobistej wygarnąć palący się opał do metalowego (niepalnego) pojemnika.

25. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁÓW

1. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 (układ otwarty).
2. Kocioł może obsługiwać tylko osoba dorosła.
3. Zabrania się używania kotła do innych celów niż opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w instalacji poniżej poziomu wyprowadzenia rury sygnalizacyjnej w naczyniu wzbiornym, sprawdzić poziom wody w naczyniu wzbiornym i czy woda nie jest zamrożona.
4. Przed rozpaleniem ognia w kotle:
 - sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą,
 - skontrolować szczelność i drożność przewodu kominowego, wyczystek, kanałów spalinowych itp., w razie potrzeby wymienić sznur uszczelniający w drzwiczkach, wyczystkach itp.

- upewnić się czy naczynie zbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne technicznie, drożne i właściwie ocieplone.
5. Podczas obsługi kotła używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony osobistej (właściwe ubranie, okulary ochronne, rękawice, obuwie).
 6. W czasie otwierania drzwiczek kotła nie należy stać na wprost kotła lecz z boku.
 7. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów należy bezwzględnie spuścić wodę z instalacji aby nie dopuścić do jej zamarznięcia, co może prowadzić do zniszczenia instalacji.
 8. Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w kotłowni poprzez wentylację nawiewno – wywiewną.
 9. Nie stosować w kotłowni wentylacji wyciągowej mechanicznej.
 10. Usunąć z pobliża kotła i kotłowni materiały łatwopalne oraz żrące.
 11. Nigdy nie zalewać wodą ognia w komorze spalania celem wygaszenia. Ogień można wygasić przez wygarnięcie żaru z komory paleniskowej.
 12. Jako czynnik grzewczy stosować wyłącznie wodę (najlepiej uzdatnioną).
 13. Czyścić kocioł tylko w czasie przerwy w pracy kotła.
 14. Zakazuje się eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach oraz wyczystkach.
 15. Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty niezwiązane z obsługą.
 16. Przy obsłudze kotła w zakresie czyszczenia i konserwacji używać oświetlenia o napięciu nie większym niż 24V.
 17. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji CO, a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowo-popielnikowych, załadunkowych, wyczystnych i wyczystek.
 18. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzić skuteczność zerowania gniazd i urządzeń elektrycznych zamontowanych na kotle.
 19. W okresie zimowym nie stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji CO, może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 20. Sprawdzić zawartość paliwa i usunąć niepożądane przedmioty takie jak: kamienie, sznurki.
 21. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonywane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 22. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji CO, a w szczególności układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu. W przypadku braku drożności, rozpalanie kotła jest zabronione.
 23. Zakazuje się dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej.
Obsługę instalacji elektrycznej może wykonać uprawniony elektryk.
 24. Zabrania się zalewania komory spalania wodą.
 25. W pomieszczeniu kotłowni zastosować czujnik czadu i dymu.

26. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

- ☐ Kocioł wykonany jest z materiałów niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami.
- ☐ Bezwzględnie zabrania się eksploatacji kotła z otwartymi drzwiczkami i wyczystkami.
- ☐ W bezpośredniej bliskości kotła nie należy magazynować paliwa i materiałów palnych – zachować bezpieczne odległości min. 1.5m. W razie konieczności należy wykonać wygrozdzenia lub osłony z materiałów niepalnych.
- ☐ Kotłownia musi być wyposażona w gaśnicę oraz łatwy dostęp do ujęcia wody.
- ☐ Co 2-3 miesiące zlecić kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia sadzy i wyeliminowania zagrożenia zapalenia.

27. OCHRONA ŚRODOWISKA

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją.

28. UWAGI KOŃCOWE

Instalację kotła może wykonać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do montażu kotła. Podłączenie kotła do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi być zgodne z DTR oraz obowiązującymi normami.

W interesie użytkownika a przede wszystkim bezpieczeństwa należy dopilnowanie by montaż dokonano zgodnie z prawem budowlanym, a także by firma montująca udzieliła gwarancji na prawidłowość i dobrą jakość wykonanych prac, co powinno być potwierdzone pieczęcią i podpisem na ostatniej stronie instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę kotła spowodowaną wadliwymi i niezgodnymi z wymaganiami instalacjami- CO, wentylacyjną, spalinową, elektryczną oraz niewłaściwy dobór kotła i stan techniczny komina.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądów okresowych może dokonać tylko serwis producenta lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa.

29. RYZYKO SZCZĄTKOWE

Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczątkowego kocioł traktuje się jako urządzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską.

Ryzyko szczątkowe nie jest związane z konstrukcją lub wadliwym wykonaniem kotła lecz wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł i istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i warunków bezpiecznej eksploatacji kotłów.

Przyczyny powstawania ryzyka szczątkowego i sposoby jego eliminacji.

Ryzyko szcążtkowe istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek podanych w DTR kotła i jego wyposażenia.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu zabronionych czynności:

1. Używanie kotła do innych celów niż opisane w DTR
 - *uważne czytanie i dokładne zapoznanie się przez osoby obsługujące z DTR kotła i innych urządzeń dodatkowego wyposażenia,*
 - *prawidłowa i bezpieczna eksploatacja kotła oraz uzyskanie deklarowanych parametrów jest możliwa tylko przy stosowaniu wszystkich wymagań, zaleceń i przestrzeganiu ostrzeżeń, nakazów i zakazów.*
2. Niespełnienie wymagań dotyczących otwartego układu i systemów zabezpieczenia
 - *zabezpieczenie kotła wyłącznie wg PN-91/B-02413 i jego potwierdzenie przez instalatora,*
 - *Zastosowanie miarkownika ciągu.*
3. Obsługa przez osoby niepełnoletnie jak również niezapoznane z DTR z instrukcjami obsługi urządzeń wyposażenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP
 - *przestrzegać wszystkich zakazów związanych z obsługą podanych w DTR,*
 - *bezwzględny zakaz obsługi kotłów (o mocy powyżej 50kW) przez osoby nieposiadające ważnego uprawnienia oraz osoby niepełnoletnie, nieprzeszkolone, będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.*
4. Pozostawienie kotła w czasie pracy bez nadzoru i obsługi
 - *przeprowadzić kontrole procesu spalania w miarę potrzeb, minimum co 2-3 godziny.*
 - *Wyposażyc kotłownię w czujnik czadu i dymu.*
5. Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek
 - *zakaz ingerencji w konstrukcję kotła i urządzeń wyposażenia oraz układu zabezpieczeń,*
 - *instalację grzewczą i system zabezpieczeń może wykonać tylko specjalista instalator,*
 - *wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skuteczności ochrony p. por. wyłącznie przez uprawnionego elektryka.*
6. Brak wymaganej ostrożności i odwrócenie uwagi podczas obsługi
 - *zakaz wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione gorące miejsca kotła oraz obsługa kotła bez środków ochronnych (rękawic, okularów, nakrycia głowy),*
 - *zakaz eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworów i wyczystek.*
7. Niespełnienie wymagań dotyczących specyfiki komina

- wykonywanie instalacji odprowadzenia spalin i komina przystosowanych do eksploatacji kotła przy niskich temperaturach spalin.

30. WARUNKI GWARANCJI

- Producent udziela 4 lat gwarancji od daty zakupu na szczelność połączeń spawalniczych oraz 24 miesiące na pozostałe elementy.
- Producent zapewnia bezpłatną naprawę usterek powstałych w okresie gwarancyjnym z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii (e-mail, telefon).
- Nie podlegają naprawie lub wymianie elementy zużywające się podczas eksploatacji: uszczelki drzwiczek i wyczystek.
- Gwarancja zostaje przedłużona o okres od zgłoszenia do naprawy do dnia usunięcia usterki.
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do kotła przez osobę nieposiadającą stosownych uprawnień, samowolne dokonywanie przez nabywcę lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek napraw kotła, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone i skutkuje unieważnieniem nn. warunków gwarancyjnych.
- Brak rozliczenia finansowego naprawy kotła z winy Klienta powoduje utratę gwarancji.
- Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest warunkiem bezpłatnej naprawy.
- W wyniku stwierdzenia braku możliwości naprawy przez serwis producenta, kocioł zostanie wymieniony bezpłatnie na nowy.
- W wypadku niesłusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa Użytkownik (aktualny cennik kosztów dojazdu i serwisu jest umieszczony na stronie producenta).
- Gwarancja nie obejmuje zabiegów konserwacyjnych i czyszczenia kotła.
- Gwarancja zostaje cofnięta w wypadku stwierdzenia uszkodzeń wskutek:
 1. niewłaściwego transportu i magazynowania kotła,
 2. niewłaściwego zainstalowania kotła do instalacji grzewczej i komina, (m.in. muszą być spełnione wymagania PN-EN 12828:2013-05).
 3. korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i produktów spalania spowodowanego stałym stosowaniem paliwa niespełniającego norm z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poniżej 60 C,
 4. stosowania do zasilania instalacji wody o twardości innej niż zalecanej w nn. instrukcji (5100n)
 5. niewłaściwej konserwacji,
 6. uszkodzeń mechanicznych,
 7. przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia roboczego (wybrzuszania, pęknięcia kotła itp.)
- Producent nie zapewnia urządzeń zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej.
- Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne kotła takie jak:
 - sznur uszczelniający,
 - narzędzia do czyszczenia kotła,
 - płyty szamotowe, ceramiczne, wermikulitowe,

.....
Miejscowość, data

.....
*pieczęć i podpis producenta /
sprzedawcy*

32. Karta serwisowa urządzenia

DATA	ZAKRES WYKONANYCH PRAC	FIRMA	PODPIS SEWISANTA
------	------------------------	-------	---------------------

Karta serwisowa urządzenia

DATA	ZAKRES WYKONANYCH PRAC	FIRMA	PODPIS SEWISA NTA
------	------------------------	-------	-------------------------

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE

„KON-BUD” Małgorzata Cwięka

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno,
tel./fax.: 41 38 512 55 tel.: 41 38 511 87 www.setlans.pl

Niżej podpisany, reprezentujący producenta /wytwórcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe „KON-BUD” Małgorzata Cwięka deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

KOTŁY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RĘCZNYM ZAŁADUNKIEM PALIWA DO
SPALANIA BIOMASY SERII SETLANS SELVAN:

SETLANS SELVAN-11;

SETLANS SELVAN-15;

SETLANS SELVAN-21;

o mocach 11, 15, 21kW

zostały wykonane zgodnie z :

- wymaganiami normy: PN-EN-303-5:2012
- wymaganiami dyrektywy 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe – Rozporządzenie M.G. z dn. 21.12.2005r. (Dz.U. 05.263.2200).
- dokumentacją techniczną Nr SETLANS SELVAN – 00.00.00.00
- Świadectwo badania projektu WE: wydane przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT Nr 1433
- Ocenę zgodności z dyrektywą 97/23/WE przeprowadzono wg modułu B1.
- Urządzenie zostało poddane próbie ciśnieniowej wg pkt. 7.4 załącznika nr 1 dyrektywy 97/23/WE

Tabliczki fabryczne zostały oznakowane  znakiem

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 21.

Urządzenia ciśnieniowe nadają się do pracy na parametrach podanych w:

Instrukcji montażu i eksploatacji kotłów grzewczych typoszeregu SETLANS SELVAN

Zastosowane normy zharmonizowane:

PN-EN 1708-1:2010

Spawanie – szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali – Część 1:
Elementy ciśnieniowe

PN-EN ISO 96921:2008

Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania złączy – Część 1:
Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.

Małgorzata Cwięka - Właściciel

Motkowice, dnia: 01.04.2021 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„Kon-Bud” Małgorzata Cwięka
Ul. Nadnidziańska 6 Motkowice
28-313 Imielno

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentacji technicznej: **Małgorzata Cwięka**

Podpisując się na niniejszym dokumencie deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że kocioł wodny c.o. na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa, niskotemperaturowy typu: „**SETLANS SELVAN**” wyprodukowany przez naszą firmę,

Typu: **SETLANS SELVAN**

Moc kW

Nr fabryczny

Rok budowy

do którego odnosi się przedmiotowa deklaracja spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE, aktów prawnych, przepisów i norm oraz uznanej praktyki inżynierskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa:

Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny

Dyrektywa 2014/68/UE - Urządzenia ciśnieniowe- art.4 pkt.3

Dyrektywa 2010/30/WE – Etykiety

(dotyczy kotłów o mocy do 70 kW)

Dyrektywa 2009/125/WE – Ekoprojekt

Rozporządzenie delegowane Komisji UE 2015/1187

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów Dz. U. 2017 poz. 1690 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Dz. U. 2016 poz. 1036 (§56.1 ust. 3) w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

w oparciu o przyjęte do oceny następujące normy i specyfikacje techniczne:

PN-EN 303-5: 2012, PN-91/B-02413, PN-EN ISO 12100: 2012, WUDT-UC

Kotły posiadają świadectwo zgodności z wymaganiami **5 klasy granicznych wartości emisji wg normy PNEN 303-5:2012 i ecodesingu– świadectwa nr**

Na kocioł naniesiono oznakowanie „CE”

Właściciel firmy